

Affiliation No. -330404

School Code-65401



NEW HOLY GANGES PUBLIC SCHOOL

Gandhi Nagar, Khagaria (Bihar), Pin-
851204(Affiliated to CBSE New Delhi)

(Run & Managed by Sundari Devi Jalan Educational Welfare Society, Regd Under Societies Registration
Act21,1860)

Email – kgg.hgps@gmail.com, www.nhgps.in, Contact No.-06244-356508

Ref...NHGPS/58/2024

Date.. 11/03/2024

सेवा में,
जिला समादेश
-----सह-----
जिला अग्निशाम पदाधिकारी,
खगड़िया।

विषय: अग्नि अंकेक्षण शुल्क भुगतान करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके पत्रांक संख्या 76 दिनांक 27/01/2024 के आलोक में मैं इस पत्र के साथ नौ हजार सात सौ अस्सी रूपए मात्र का डिमांड ड्राफ्ट एवं शपथपत्र श्रीमान के निर्देशानुसार जमा कर रहा हूँ।

आपका विश्वाशी


PRINCIPAL

प्राचार्य


11-03-2024

पत्रांक 76

कार्यालय जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशाम पदाधिकारी, खगड़िया।

प्रेषक,

जिला समादेष्टा

-सह-

जिला अग्निशाम पदाधिकारी,
खगड़िया।

सेवा में,

NEW HOLY JUNGLES
PUBLIC SCHOOL, GRANDHINAGAR
KHAJARIA

खगड़िया, दिनांक 27.01.2024

विषय:-
महाशय,

अग्नि अंकेक्षण शुल्क भुगतान करने के संबंध में।

आपके द्वारा समर्पित आवदेन पत्र आपके भवन/प्रतिष्ठान परिसर का अग्नि अंकेक्षण किया गया है। बिहार अग्निशामन सेवा नियमावली-2021 के अध्याय-4 के नियम-15 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क तालिका के अनुसार अग्नि अंकेक्षण शुल्क 9780/- राशि निर्धारित होती है।

अतः Director, State Fire Service, Bihar, Patna के नाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट कार्यालय को समर्पित करने का कष्ट करेंगे।

अनुलग्नक:-यथोपरि।

विश्वासभाजन

27
27-01-2024
जिला समादेष्टा

-सह-

जिला अग्निशाम पदाधिकारी
खगड़िया।

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43(2)(3) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन:- NEW HOLY GANGES PUBLIC SCHOOL, GANDHI NAGAR, KHAGARIA.
2. भवन का निर्माण वर्ष:- 2008
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):-औपबंधिक
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- नहीं
5. भवन अधिभोग का प्रकार:- (कमर्शियल) ‘शैक्षणिक संस्थान
6. उप.कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार:- नहीं
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई(मीटर में):- 12 मी0
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई:- नहीं
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):- 25 मी0
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र(वर्ग मीटर में):- 3260 वर्ग मी0
(तलघर और स्टील्ट सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या:- G+2
12. तलघर की संख्या:- नहीं
13. स्टील्ट/भूतल की संख्या:- नहीं
14. ब्लॉक की संख्या:- 02
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- 200 बच्चे
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):- 600 बच्चे
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- गाँधी नगर खगड़िया, (12 फीट)
(पहुँच सड़क चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है?:- नहीं
19. क्या मृत अंत (Dead end)में समाप्त हो रहा है?:- हाँ
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई:-सामने खुला स्थान 40 फीट
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- सामने खुला
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है?:- 12 फीट चौड़ाई
23. कार पार्किंग(स्थल एवं वाहनों की संख्या):- नहीं
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन(भवन से चारो तरफ दूरी):- नहीं
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- 01
26. निकासी द्वार की संख्या:- 01
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- हाँ
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- 03
(4 फीट चौड़ाई)
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- नहीं
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):- नहीं
31. रैम्प(संख्या/चौड़ाई/स्टीप):- नहीं

- त्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
 सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
 फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
5. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं
 36. फायर टॉवर(किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं
 37. बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान:- नहीं
 38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं):- नहीं
 39. क्षैतिज निकास की स्थिति:- ठीक है।
 40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:- नहीं
 41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि:- नहीं
 42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात:- नहीं
 43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन :- नहीं
 44. धुआँ निकासी व्यवस्था:- नहीं
 45. विद्युत अधिष्ठापन:- हाँ
 46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर:- नहीं
 47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत:- जनरेटर
 48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम:- नहीं
 49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान:- हाँ
 50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार):- हाँ
 51. स्वचालित जांच और अलार्म सिस्टम (धूम्र संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल):- नहीं
 52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- नहीं
 53. नली रील:- नहीं
 54. वेट राईजर्स:- नहीं
 55. सूखी राईजर्स:- नहीं
 56. डाउन कमर:- नहीं
 57. यार्ड हाइड्रेंट:- नहीं
 58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):- नहीं
 59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):- 2000 ली0
 60. पम्पों की विवरणी- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट):- 01 समरसेबुल पम्प
 61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/में/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं0 विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आई एस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि):- Abc fire Extinguisher-16p, CO₂ fire Extinguisher-04p,
 62. अग्नि नियंत्रण कक्ष:- नहीं
 63. फायर ड्रील और फायर ऑडर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित):- नहीं
 64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी:- नहीं
 65. अन्य विन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

सुझाव:-दिनांक 27.01.2024 को अग्निशामालय प्रभारी खगड़िया के उपस्थिति में अग्नि/अग्नि चालक के द्वारा NEW HOLY GANGES PUBLIC SCHOOL, GANDHI NAGAR, खगड़िया में अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्नि अंकेक्षण किया गया। वर्तमान में इस शैक्षणिक संस्थान में निम्न अग्निशमन यंत्र लगा हुआ पाया। Abc fire Extinguisher-16p, CO₂ fire Extinguisher-04p

अतः प्रबंधक को सलाह दिया जाता है कि Abc fire Extinguisher-04p, CO₂ fire Extinguisher-03p, Fire ball-06p, Abc Auto Modular बिजली पैनल के पास, लाईब्रेरी, करिकुलम रूम में लगाना है।

1) Dwon Comer System, (02) First Aid Hose Reel. (3) Smock Detector. (4) fire alarm System. (5) 25000 L, Terrse Tank. लगाने की आवश्यकता है Fire Evacuaton plan. फायर स्टेशन खगड़िया का मोबाईल नं0 बड़ी अक्षर मे लिखवाकर लगाना है।

विश्वासभाजन

²¹⁰
27-01-024
अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी,
खगड़िया।